

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
62- 500 Konin , ul. Staszica 16

tel. 63 243-90-52 fax. 63 246-49-50

e-mail: psse.konin@pis.gov.pl

Laboratorium badawcze akredytowane przez
Polskie Centrum Akredytacji, Nr akredytacji AB 648



AB 648

Konin, dnia 06.10.2017 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr W – 1027 – 1029 /2017

Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, ul. Staszica 16

Rodzaj próbki: woda do spożycia – pobrana w ramach nadzoru sanitarnego
z wodociągu publicznego: RYCHWAŁ

Próbka pobrana przez: PSSE-Konin ON.HK
p. Janusz Chojnacki wg PTW-HK-01
Próbka dostarczona przez: PSSE-Konin ON.HK
Wg protokołu poboru Nr: ON.HK-4662-/2-446-448/17
Miejsce poboru i opis próbki: RYCHWAŁ

Nr rejestru próbki: W – 1027-1029/2017
Nr rejestru zlecenia: _____
Data pobrania próbki: 03.10.2017 r.
Data dostarczenia próbki: 03.10.2017 r.

W – 1027 /2017 – ul. Tuliszkowska 21 – Piekarnia PSS „SPOLEM”
W – 1028 /2017 - ul. Przedszkolna 1 – Przedszkole „Plastus”
W – 1029/2017 - ul. Konińska 46 – Zespół Szkół

Stan próbek dostarczonych do laboratorium: bez zastrzeżeń.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW ¹⁾

PARAMETR	KOD PRÓBKII			Dopuszczalna wartość (Dz.U. z 27.11.2015r. poz. 1989)	JEDN.	Identyfikator metody badania
	W – 1027 /2017	W – 1028 /2017	W – 1029 /2017			
Godz. poboru	10 ¹⁵	10 ⁴⁰	11 ⁰⁰			
Godz. dostarczenia do lab.	12 ⁵⁵					
BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE						
Mętność	0,71 ± 0,11	0,36	0,32	l	NTU	PN-EN ISO 7027:2016-09
Barwa	20	10	10	-	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D
Stężenie żelaza	185 ± 26	< 20	< 20	µg/l	200	PN-ISO 8288:2002
Stężenie manganu	35	< 10	< 10	µg/l	50	PN-ISO 8288:2002

Data zakończenia badania: 04.10.2017 r.

„<” poniżej dolnej granicy zakresu walidacji

Autoryzował:

Kierownik Sekcji
Badań Fizyko-Chemicznych Wody
J.N.
mgr inż. Ewa Sobolewska

Kierownik
Sekcji Aparatury Specjalnej
mgr inż. Małgorzata Kołodziejczyk

KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego
mgr inż. Mirosława Szynanska

- koniec sprawozdania -

sprawozdanie zatwierdził

- 4) Niepewność pomiaru wyniku badania podaje się wg uzgodnień z klientem oraz dla wyników w granicach wartości normatywnych lub gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku. Niepewność pomiaru wyniku badania stanowi niepewność rozszerzoną dla poziomu ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2, podawana dla akredytowanego zakresu metody. Podawane wartości niepewności nie zawierają niepewności związanej z pobraniem i transportem próbki.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie może być kopiowane w fragmentach. Skargi można składać pisemnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyniku.